

Boćki, dnia 2014-04-24

BGK.271. 3 .2014

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki”

Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) przekazuję poniżej treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 23 kwietnia 2014r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wykazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz rodzaju krzesła określonego jako c-27.

Odpowiedź:

- do poz. 23 przedmiaru: okna o wym. 148 x 146cm;
- do poz. 25 przedmiaru: okna o wym. 88 x 146cm;
- minimalne wymagania dla stolarki okiennej: profile min. 5-cio komorowe, bezołowiowe, o szerokości min. 70mm, profil PCV nie może pochodzić z granulatu z materiałów odpadowych;
- do poz. 24 przedmiaru: drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe z pochwytami i zamkiem o wym. 142 x 212cm, do wysokości 95cm pełne - powyżej przeszklone.
- do poz. 116 przedmiaru: krzesła drewniane o wys. około 100cm, wysokość do siedziska około 45cm, siedzisko o wym. około 42 x 42cm z tapicerką.