

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Przebudowa drogi gminnej Nr 108776 B Wygonowo do granicy gminy Boćki (w kierunku m. Hornowo) w km 0+000-km 1+974 , związana z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych , polegająca na wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszank mineralno- asfaltowych (betonu asfaltowego) jako warstwy ścieralnej o grubości 5 cm**

Na podstawie art. 38 ust.2 , w związku z art.38 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2013r poz,907 z późn. zm.) przekazuję poniżej treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 28.04.2014r , wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID na przedmiotowe Zadanie.

Odpowiedź nr 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 108776 B Wygonowo do granicy gminy Boćki (w kierunku m. Hornowo) w km 0+000 - km 1+974 realizowana będzie na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane(Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623, z późn. zm.) w związku z tym Zamawiający nie posiada prawomocnego ZRID na przedmiotowe zadanie.

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszank mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź nr 2. Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT1- 2010 dla kruszyw do mieszank mineralno-asfaltowych.

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT2-2010 do projektowania mieszank mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź nr 3. Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT2- 2010 do projektowania mieszank mineralno-asfaltowych.